

PRÜFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft von
Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Hohlkammoerprofil diele**
(Holz-Kunststoff-Composite), Typ S2-60
Artikel-Nr.: 15.503, 15.504, 15.505
Werkmaß: Länge variabel, Breite 147mm,
Höhe 38 mm

Farbe des
Prüfmusters: 482-terracotta, (481-sabbia, 483-topino)
Oberfläche: profiliert durch Längsrillen
(Feine Struktur: b = 4,5 mm, h = 2,2 mm,
Mittenabstand = 7,0 mm), gebürstet

Hersteller / Lieferer: **Werzalit AG & Co. KG**
Gronauer Straße 70
71720 Oberstenfeld

Auftraggeber: Werzalit AG & Co. KG
Gronauer Straße 70
71720 Oberstenfeld

Auftrag vom: 29.03.2005

Zeugnisnummer: 10770501.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung
an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51 130 bzw. Merkblatt BGR 181**
Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und
Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel
bei Prüfrichtung parallel zu den Längsrillen = 18,3°
bei Prüfrichtung quer zu den Längsrillen = 21,5°

Mittlerer Verdrängungsraum = 10 cm³ / dm²

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung = R 10**
Klasse des Verdrängungsraumes = V 10

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. E. H. Nolting

Großburgwedel, 9. Mai 2005

Schu/Pp

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.

Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.

Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

Säurefliesner-Vereinigung e.V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39)99 82-0 · Telefax (0 51 39)99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

